

燃油（气）燃烧器型式试验证书

Type Testing Certificate for Oil/Gas Burner

证书编号/Certificate No. : TSX B1000120180292

制造单位 C.I.B. UNIGAS S.p.A. (意大利 CIB 优尼瓦斯股份
Manufacturer 有限公司)
单位地址 Via Luigi Galvani 9 35011 Campodarsego (PD) -Italy
Manufacturer Address
燃烧器名称 燃气燃烧器
Name of Burner
燃烧器型号 K750X-FGR
Model of Burner
燃烧器类别 燃气燃烧器
Classification of Burner
试验报告书编号 18X0186-XR07
Type Testing Report No.

经试验，确认符合《燃油（气）燃烧器安全技术规则》
的规定，主要配件及可覆盖型号见附件。 / Has been examined to
be in accordance with the *Safety Technical Regulation for Oil and Gas Burners*.
The list of main accessories and the exempt models are attached overleaf.

中国特种设备检测研究院
China Special Equipment Inspection and Research Institute

发证日期 / Issue Date: 2018年07月17日

E/note:

1. 本证书有效期4年 / This certificate is valid for four years after the issue date.
2. 本证书是对所明确覆盖范围内设备型式的确认，仅对样品本身试验时的合格与否负责 / This certificate is a type approval for the specified burner and the result is only responsible for the testing sample.
3. 证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性 / The certificate holder shall take responsibilities to ensure that the products can satisfy the relevant regulations, and keep the products conform to the testing sample.

附件 / attachment:

1. 主要配件表 / list of main accessories

| 配件名称 | 型号 | 主要参数 | 制造单位名称 |
|---------------|--------------------------------------|--|------------|
| 程序控制器 | BT330 667R1330-1 | 230/+10%/-15%,47-63Hz,30VA | LAMTEC |
| 点火变压器 | TRK2-40VD | 2×10kV,40mA | COFI |
| 火焰监测器 | Electrode | / | CIB UNIGAS |
| 安全切断阀 (燃气) | VGD40.080L | DN80,Pmax70kPa | SIEMENS |
| 风机电机 | HE 160M B2-EPS | 230/400V,50Hz,15kW,2950r/min,IP55 | C.E.G. |
| 伺服马达 | 662R5003-0 (气/FGR) 662R5009-0 (风) | 24VDC,3Nm,90°,IP54 24VDC,9Nm,90°,IP54 | LAMTEC |
| 电源 | / | 230/400V,50Hz | / |

说明: 该燃烧器采用 FGR 技术。

2. 可覆盖型号 / list of exempt models

| 序号 | 燃烧器类别 | 燃烧器型号 |
|----|-------|-----------|
| 1 | 燃气燃烧器 | K590X-FGR |